

Katowice, dnia 17.03.2017r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizacja pomieszczeń III-go piętra Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku.*

Nr sprawy: ZP – 17 – 015 BN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ([tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami](#)), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy do wykonania w przedmiotowym przetargu są wszystkie zalecenia z ekspertyzy przeciwpożarowej czy tylko elementy dotyczącego III piętra tj. wydzielenie klatki schodowej oraz przedsionka drzwiami o odporności EI30 oraz zamurowanie otworu na elewacji pustakami szklanymi EI30?
Odp. Do wykonania w przedmiotowym przetargu są wszystkie zalecenia z ekspertyzy przeciwpożarowej dotyczące tylko III piętra oraz instalacji związanych z funkcjonowaniem III piętra tj. między innymi:

- **zabudowa w pomieszczeniu 3.21 – pokój zabiegowy - ścianki aluminiowej przeszklonej o odporności ogniowej EI30 (ścianka o symbolu AL9-1 szt. w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A-8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2,**
- **wydzielenie pomieszczenia 3.02 - śluza fartuchowa - 2 szt. drzwi o odporności EI30 (drzwi o symbolu AL2 – 2 szt. w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A-8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2,**
- **wydzielenie pomieszczenia 3.27 – przedsionek - drzwiami o odporności EI30 (drzwi o symbolu AL3 – 1 szt. w zestawieniu ślusarki aluminiowej na rys. A-8/A) – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2,**
- **wymiana luksferów w pomieszczeniu 3.21 na nowe o odporności ogniowej EI 30 - (luksfery o symbolu O3 w zestawieniu stolarki okiennej na rys. A-7/A – zaktualizowany ZAŁĄCZNIK DO PYTAŃ 2),**
- **wykonanie instalacji ppoż. na 3 piętra zgodnie z projektem w tym rys. E-15 i podłączenie jej do systemu sygnalizacji pożaru, który obsługuje centrala POLON 4500 znajdująca się na parterze budynku-portiernia,**
- **wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej z materiałów niepalnych.**
- **wyposażenie przewodów wentylacyjnych w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, montaż oświetlenia ewakuacyjnego,**
- **dostosowanie przepustów instalacyjnych o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o danej odporności ogniowej (EI) do klasy odporności ogniowej tych elementów.**
- **oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposób dostarczający niezbędnych informacji do ewakuacji,**
- **zabudowa oświetlenia ewakuacyjnego istniejącego natężeniu oświetlenia co najmniej 1 Lx na powierzchni drogi ewakuacyjnej i czasie działania co najmniej 2 godziny (oświetlenie załączane automatycznie po zaniku oświetlenia podstawowego),**

ZP-17-015 BN

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-027 Katowice ul. Francuska 20-24

- wymiana istniejącego hydrantu wewnętrznego na klatce schodowej – pom. 3.01 na hydrant DN 25, 1 l/s z wężem półsztywnym (30mb) i gaśnicą w szafce wraz z zabudową zaworu odcinającego na wys. 135 cm od poziomu podłogi.

W zestawieniu stolarki rys. A-8/A dodaje się drzwi aluminiowe do wymiany. W poz. 5 rys. A-8/A drzwi AL5 jest 4 szt winno być 5 szt.

W poz. przedmiaru budowlanego zmienia się poz. 62. KNR 2-02W 1040-01-050 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne w kolorze białym – wg ozn AL. 5 jest 4.10 m2 winno być 6,15 m2. W załączeniu zaktualizowany rys. A-3/A – stan projektowany i A-8/A - zestawienie ślusarki aluminiowe

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ODPOWIEDZI JEST: STAN PROJEKTOWANY I ZAKTUALIZOWANE ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ, KTÓRE STANOWIĄ „ZAŁACZNIK DO PYTAŃ 2”.

*Dyrektor SPSKM ŚUM w Katowicach
dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela*