

DACH SĄSIEDNIEGO BUDYNKU
UL. FRANCUSKA 25

Knały wentylacyjne zaizolować
i obudować blachą ocynkowaną

Wyrzutnia dachowa
typu C

Urządzenie do oczyszczania powietrza
INDUCT 10000
P=0,04kW, U=230V
Urządzenie do oczyszczania powietrza
INDUCT 5000
P=0,02kW, U=230V

Istniejąca centrala wentylacyjna nawiewno-wyiewna
z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną
układ: N1/W1
Vn= 5120m³/h, Vw= 4320m³/h
Qg= 49,0kW, Qch= 55,0kW
Pr=3,40kW, Pw=1,50kW, U=400V
M= 700kg

Wyrzutnia dachowa
typu C

POKRYCIE DACHU
BALACHA STAL. OCYNKOWANA
NA RABEK STOJĄCY

Wyrzutnia dachowa
typu C

Knały wentylacyjne
prowadzone na 1 i 3 piętro:
Vn= 2660m³/h, ΔPn= 250 Pa,
Vw= 1660m³/h, ΔPw= 250 Pa,

Wyrzutnia dachowa
typu C

Wyrzutnia dachowa
typu C

Wyrzutnia dachowa
typu C

Wyrzutnia dachowa
typu C

Istniejąca centrala wentylacyjna nawiewno-wyiewna
z wymiennikiem glikolowym, nagrzewnicą wodną, chłodnicą wodną
układ: N2/W2
Vn= 5410m³/h, Vw= 4600m³/h
Qg= 74,0kW, Qch= 52,0kW
Pr=3,70kW, Pw=1,75kW, U=400V
M= 700kg


Wywiewtżak
grawitacyjny

DACH SĄSIEDNIEGO BUDYNKU
KLINIKA CHOROÓB WEWN.


LEGENDA:

- Ilość powietrza nawiewanego/
wywiewanego
- tłumik kanałowy okrągły
- kłapa rewizyjna
- kanaly wentylacyjne obudować
płytą G+K wg. branży budowlanej
- Oś kanału wentylacyjnego od
poziomu 0,00 m budynku
- kratka wentylacyjna transferowa,
montaż w stolierce drzwiowej

Generalny Projektant - Konstrukcja
REAL-PROJEKT Sp. z o.o.,
ul. A. Górnicka 7B/4, 40-133 Katowice
tel./fax: (032) 258 54 51



EKO-WILMAR Sp. z o.o.,
ul. Chorzowska 44b
40-100 Gliwice



Inwestor / Zamawiający:
S.P.S.K. Im. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UL. FRANCUSKA 20-24

Nazwa projektu:
AKTUALIZACJA PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ
NA IIIP. ODDZIAŁU HEMATOLOGII I PRZESZCZEPU SZPIKU

Adres obiektu:
ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLACJI SZPIKU
W BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 25 W KATOWICACH

Projektant:
mgr inż. Grażyna Wilk

Podpis:

Opracował:
mgr inż. Piotr Wyraz

Podpis:

Sprawdzał:
mgr inż. Elżbieta Tomaszewska

Podpis:

Tytuł rysunku:
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- RZUT DACHU

Branża:
IS

Data:
03.2015 r.

Stadium:
PB-W

Skala:
1:75

Nr rysunku:
WM-02