

UWAGI:

1. **W POMIESZCZENIACH WC WŁĄCZENIE WENTYLATORA ZBLOKOWAĆ Z WYŁĄCZNIKEM OŚWIETLENI A.**
2. **WYŁĄCZNIKI PRZY UMYWALKACH INSTALOWAĆ W RAMCE PODWÓJNEJ RAZEM Z GNIAZDKIEM.**
3. **W KORYTARZU PRZEWODY PROWADZIĆ W MIĘDZYSTROPIU W KORYTKU.**
4. **W POMIESZCZENIACH PRZEWODY PROWADZIĆ POD TYNKIEM.**
5. **OSPEZĘT ŁĄCZYĆ WG RYS. E-01. (1A) OZNACZA OBWÓD NR 1A.**
6. **PRZED MONTAŻEM LOKALIZACJĘ GNIAZDEK W POMIESZCZENIACH 1.13; 1,14 I 1.28 USTALIĆ Z INWESTOREM.**

OBJAŚNIENIA:

DWA GNIAZDKA RJ45
TRZY GNIAZDKA OGÓLNE 16 A; 250 V
GNIAZDKO EKWIPOTENCJALNE 16 A; 250 V
W PANELU NADŁÓŻKOWYM

DWA GNIAZDKA RJ45
DWA GNIAZDKA EKWIPOTENCJALNE 16 A; 250 V
W RAMCE POTRÓJNEJ

DWA GNIAZDKA RJ45
DWA GNIAZDKA OGÓLNE 16 A; 250 V
DWA GNIAZDKA EKWIPOTENCJALNE 16 A; 250 V
W RAMCE PIĘCIOKROTNEJ

DWA x 2 GNIAZDKA RJ45
DWA x 2 GNIAZDKA EKWIPOTENCJALNE 16 A; 250 V
W RAMCE SZEŚCIOKROTNEJ

REAL-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. A. Górnika 7B/4, 40-133 Katowice
tel. /fax: (032) 258 54 51

nazwa projektu:
AKTUALIZACJA PROJEKTU B.–W, PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU
ANEKS DO PROJEKTU P–364

adres obiektu:
ODDZIAŁ HEMATOLOGII I TRANSPLANTACJI SZPIKU W KATOWICACH
UL. DĄBROWSKIEGO 15, 40–027 KATOWICE,

inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
UL. FRANCUSKA 20–24, 40–027 KATOWICE

branża: ELEK.

projektant: inż. Zbigniew Padoł
nr upr. 644/71/Kt

skala: 1:100

nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ

data: STYCZEŃ 2018 ROK

nr rys.: E–03