

Katowice, dn. 19.12.2011r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **kompleksowe ubezpieczenie szpitala**. Nr sprawy : ZP-11-124BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z późn.zm.), udzielam następującej odpowiedzi :

Pyt.1 Czy budynki posiadają strych i czy jest zagospodarowany?

- prosimy o przysłanie protokołu Państwowej Straży Pożarnej (skan),
- prosimy o przysłanie świadectwa zabezpieczenia ognioochronnego, wystawionego przez firmę wykonującą impregnację (skan).

Odp.:

bud. Oddziału Laryngologii

- poddasze nie jest zagospodarowane
- impregnacja była wykonana w 1998r środkiem Fobos M-4
- impregnacja ujęta została w planie remontów na 2012r

bud. Oddziału Dermatologii

- poddasze nie jest zagospodarowane
- impregnacja ujęta została w planie remontów na 2012r

bud. Oddziału Chirurgii Ogólnej , Naczyniowej i Transplantacyjnej

- poddasze nie jest zagospodarowane
- impregnacja jest obecnie wykonywana

Uwaga: budynek w trakcie modernizacji

bud. Administracji SPSK-M

- poddasze jest zagospodarowane
- impregnacja była wykonana w 1998r środkiem Fobos M-4
- impregnacja ujęta została w planie remontów na 2012r

**W załączeniu Zamawiający umieszcza ostatni protokół Państwowej Straży Pożarnej
Zamawiający nie posiada świadectwa zabezpieczenia ognioochronnego.**

**Z upoważnienia DYREKTORA SPSKM
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**

