



WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie pomieszczeń zakładu anatomii patologicznej do obowiązujących przepisów MZ oraz pomieszczeń po zakładzie pogrzebowym na magazyn płynów infuzyjnych Nr sprawy : ZP-15-049BN

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), udzielam następującej odpowiedzi :

- 1) Proszę o uściślenie zakresu zamówienia instalacji wentylacji.
- Przedmiar, dział Sala sekcyjna - przyjęto wykonanie kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej. Czy uzbrojenie tych kanałów nie powinno być również w całości z elementów nierdzewnych? W przedmiarze występują skrzynki rozprężne Swegon z blachy ocynkowanej, izolowane od wewnątrz matą, wyposażone w przepustnice ocynkowane oraz wyrzutnie dachowe ocynkowane.

Odp.: Instalację należy wycenić zgodnie z zestawieniem materiałów. Układy wentylacyjne N1 i W1 obsługujące pom. sali sekcyjnej zostały zaprojektowane ze stali nierdzewnej.

- 2) Proszę o załączenie zestawienia materiałów do projektu wentylacji magazynu płynów infuzyjnych, z którego wynikałby opis 63, 64, 66. Zgodnie z zapisem z tej pozycji: "wykonawca powinien sam oszacować ilość r-g na podstawie dokumentacji ", do czego konieczna jest kompletna dokumentacja!

Odp.: Zestawienie materiałów instalacji wentylacji magazynu płynów infuzyjnych znajduje się częściowo na ostatniej stronie opisu oraz w pliki "Magazyn płynów infuzyjnych_zest mat".

*Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek*